

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-13-02-06-01

Produkt: Parkettfußboden mit Beschichtung
„LOBACURE WS Rush ^{A.T.} anti-slip R 9 Art. Nr. 11612.000093.22.000“

Hersteller: Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
71254 Ditzingen

Auftrag: Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaften
gemäß DIN 51130

Prüfbericht: 2713063

Prüfergebnis:

Eigenschaft	Ermittelter Neigungswinkel	Klassifizierung gemäß DIN 51130
Rutschhemmende Eigenschaften	8,5 °	R 9

Dresden, 06.02.2013



Leiter des Prüflaboratoriums





verantwortlicher Bearbeiter