

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Beschichtung**

Artikelbezeichnung: LOBADUR 2K FactoryStyle
Materialart: mineralische Spachtelmasse mit werkseitigem Beschichtungsaufbau

Materialaufbau: 1. Untergrund: mineralische Spachtelmasse
2. Grundierung: 1x LOBADUR FactoryBase (Verbrauch: 100 g/m²)
3. Versiegelung: 1x LOBADUR 2K FactoryStyle (Verbrauch: 120 g/m²)
4. Pflegemittel: LOBACARE CareCleaner 1:10 (Verbrauch: 40 g/m²)

Farbe: zementgrau, gewolkt
Abmessungen: variabel, Prüfmuster: 1000 x 500 x 5 [mm]
Oberfläche: unprofiliert, eben, feinrau, lackiert
Hersteller/Lieferer: LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen

Auftraggeber: LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen

Zeugnisnummer: 92032003.001

Prüfdatum: 06.11.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **7,8°**


Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institut für Wand- und Bodenbeläge

Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 15.02.2021
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (0 51 39) 99 82-0 - Telefax (0 51 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

