

# PRÜFZEUGNIS

## zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Prüfobjekt: **Beschichtung**

Artikelbezeichnung: LOBADUR 2K FactoryStyle /  
LOBACARE FloorCare antislip

Materialart: mineralische Spachtelmasse mit werkseitigem  
Beschichtungsaufbau

Materialaufbau: 1. Untergrund: mineralische Spachtelmasse  
2. Grundierung: 1 x LOBADUR FactoryBase  
(Verbrauch: 100 g/m<sup>2</sup>)  
3. Versiegelung: 1 x LOBADUR 2K FactoryStyle  
(Verbrauch: 100 g/m<sup>2</sup>)  
4. Pflegemittel: LOBACARE FloorCare antislip  
(Verbrauch: 35g/m<sup>2</sup>)

Abmessungen: Länge und Breite variabel, d = 5,0 mm  
Oberfläche: werkseitig lackiert, unprofilert, eben, feinrau, mattglänzend

Hersteller/Lieferer: LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen

Auftraggeber: LOBA GmbH & Co. KG  
Leonberger Str. 56-62  
71254 Ditzingen

Zeugnisnummer: 92532001.001

Prüfdatum: 09.12.2020

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 02/2014)  
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft  
- Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren  
- Schiefe Ebene"  
Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.

Prüfergebnis: Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel: **6,6°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.**  
Institut für Wand- und Bodenbeläge  
Der Geschäftsführer

  
Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 15.02.2021  
Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –  
**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.**

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de  
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00  
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.

