

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Eichenparkettelement mit Einpflege**
Artikelbez.: **LOBASL® HS Akzent 100 Oil**
Abmessungen
des Prüfbelags: **1000 x 500 x 7 [mm]**
Farbe: **eiche (braun)**
Oberfläche: **unprofiliert, eben, feinrau strukturiert, imprägniert
durch Hersteller mit LOBASOL® HS Akzent 100 Oil
(2facher Materialauftrag mit Metallspachtel;
Materialverbrauch ca. 30-60 g/m², gepadet mit
beigem Pad) und eingepflegt mit LOBA® Parkett Oil**

Hersteller / Lieferer: **LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen**

Auftraggeber: **LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen**

Auftrag vom: **21. Juni 2010**

Zeugnisnummer: **82681002.001**

Probenahme: **Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut**

Prüfgrundlage: **DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigen-
schaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"**

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtaktzeptanzwinkel = 18,2°**

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung = R 10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V. INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE

Der Geschäftsführer
gez. Dr.-Ing. E. H. Nolting

i. A.


Dipl.-Ing. P. Schuster



Großburgwedel, 29. Juli 2010
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

